



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 02/1082-п г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17 « 06 » ноября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора. Управления Роспотребнадзора
по Тверской области Аракчеевой Дарьей Витальевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №100», ИНН
6902027570, ОГРН 1026900551952, 170026 г. Тверь, ул. Горького, д. 13.

. (указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности).

**выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

1. В группах «Буратино», «Теремок» в игровой на окнах отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства, что не соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20.

по п.1. В группах «Буратино», «Теремок» приобретены регулируемые солнцезащитные устройства. Вместе с тем, не установлены.

2. В группе «Солнышко» отсутствуют дополнительные источники освещения над доской, что не соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

по п.2. В группу «Солнышко» приобрели дополнительные источники освещения над доской. Вместе с тем, не установлены.

3. В группах «Капельки» (туалет), «Солнышко» (игровая, туалет) дефект отделки потолка, следы протечек; в группах «Капельки» (игровая), «Солнышко» (раздевалка) дефект отделки потолка (трещины), в группе «Теремок» (раздевалка), дефект отделки стены (трещины); в группе «Солнышко» в спальне дефект потолка и стены, что является нарушением п. 2.5.3.

по п.3. Произведена покраска стены и потолка в раздевалке группы «Капельки», устранены дефекты отделки в группе «Солнышко».

4. В группе «Теремок» (в игровой) отмечается дефект линолеума, что является нарушением п. 2.5.2.

5. Освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) в игровых помещениях подготовительной группы «Солнышко», средней группы «Буратино», старшей группы «Ромашки», старшей группы «Теремок», в раздевалках подготовительной группы «Солнышко» и в старшей группе «Теремок» ниже установленного норматива, что не соответствует требованиям

главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8. СП 2.4.3648-20;

6. В группе «Подсолнушки» в туалетной комнате отсутствуют у кабин двери (перегородки), что не соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю

в срок до 15.05.2025:

1. Обеспечить наличие на окнах в группах «Буратино», «Теремок» регулируемых солнцезащитных устройств.

2. Обеспечить наличие в группе «Солнышко» дополнительного источника освещения над доской.

3. Устранить дефекты отделки, следы протечек: в группах «Капельки» (туалет), «Солнышко» (игровая, туалет) дефект отделки потолка, следы протечек; в группах «Капельки» (игровая), «Солнышко» (раздевалка, игровая) дефект отделки потолка (трещины), в группе «Теремок» (раздевалка), дефект отделки стены (трещины); в группе «Солнышко» в спальне дефект потолка и стены.

4. Устранить дефект линолеума в группе «Теремок» (в игровой).

5. Довести параметры освещенности от искусственного освещения (при системе общего освещения) в игровых помещениях подготовительной группы «Солнышко», средней группы «Буратино», старшей группы «Ромашки», старшей группы «Теремок», в раздевалках подготовительной группы «Солнышко» и в старшей группе «Теремок» до допустимых величин и представить в Управление протокол лабораторного исследования;

6. Оборудовать туалетные кабины перегородками в старших и подготовительных группах.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МБДОУ Детский сад № 100

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тверской области, по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д 17 тел./факс 342211/356185 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
ОСН

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Аракчеева Д.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 06 » 11 2024 г.